



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Большесолдатский район,
с. Волоконск
(место составления акта)

“ 10 ” августа 20 18 г.
(дата составления акта)

15ч 00мин

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ K4/508-3208

По адресу/адресам: Курская обл., Большесолдатский район, с. Волоконск

На основании: распоряжения № K4/508-3208 от 20.07.2018г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания
Курской области "Ширковский психоневрологический интернат"
06.08.2018г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
07.08.2018г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
08.08.2018г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
09.08.2018г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
10.08.2018г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Винокурова Зинаида Ивановна

01.08.2018г. 10 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Борисов Евгений Юрьевич

При проведении проверки присутствовали: директор – Винокурова Зинаида Ивановна

В ходе проведения проверки установлено: Реквизиты организации:

ИНН 4602001425, ОГРН 1024600784383, ОКВЭД 85.31

Краткая характеристика установленного оборудования, характеристика сетей:

1. Род деятельности предприятия – социальное обслуживание.

2. Электроснабжение осуществляется от ПС-35/10 кВ «Волоконск»

3. Контракт на пользование электроэнергией с ОАО «АтомЭнергоСбыт» №4660200451 от 31.04.2018г.

4. Наличие однолинейной схемы: имеется

5. На балансе потребителя электроустановки 10 кВ и 0,4 кВ

6. Максимальная мощность энергопринимающего устройства – 170 кВт

7. Категория надёжности электроснабжения согласно договору: III категория надежности

8. Расчетные электросчетчики: опломбированы энергоснабжающей организацией, повреждений не имеют.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6) (далее ПТЭЭП), а именно:


№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Отсутствует журнал учета электрооборудования Потребителя.	ПТЭЭП п.1.8.2	директор – Винокурова З.И.
2	Не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок	ПТЭЭП п. 1.6.1	директор – Винокурова З.И.
3	Не представлен перечень инвентарных средств защиты	ПТЭЭП – п.1.8.2	директор – Винокурова З.И.
4	Не представлен утвержденный перечень работ, производимых по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП – п.1.8.9	директор – Винокурова З.И.
5	Назначенный приказом ответственный за электрохозяйство Потребителя Ильяшов П.М. не имеет соответствующую группу по электробезопасности.(IV)	ПТЭЭП – п.1.2.2, п.1.2.7, п.1.4.20, п.1.4.28	директор – Винокурова З.И.
6	Не представлен паспорт на каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство.	ПТЭЭП-2.7.15	ОБУССО "Ширковский психоневрологический интернат"
7	Не представлен паспорт на находящуюся в эксплуатации трансформаторную подстанцию.	ПТЭЭП-1.8.1	ОБУССО "Ширковский психоневрологический интернат"

8	Не представлен паспорт на находящееся в эксплуатации ВЛ-0,4кВ.	ПТЭЭП-1.8.1	ОБУССО "Ширковский психоневрологическ ий интернат"
9	По территории интерната проходит ВЛ- 0,4 кВ с неизолированными проводами.	ПТЭЭП-1.7.2, ПУЭ 2.4.95	ОБУССО "Ширковский психоневрологическ ий интернат"

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Борисов Е.Ю.
(подпись проверяющего)

 Зинаида Ивановна Винокурова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


Подписи лиц, проводивших проверку:



Е.Ю. Борисов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор – Винокурова Зинаида Ивановна

“ 10 ” августа 2018 г.


(подпись)